



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.166.0004773-14
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 28 січня 2014 до 23 січня 2015
Срок действия с

Продукція Пристрій пожежогасіння
(переносний аерозольний вогнегасник) PFE-2

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» п. 6.4.9;
ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні умови та методи випробувань» пп. 4.1.5.2, 4.1.6 - 4.1.8, 4.1.11, 4.1.14, 4.1.15, 4.3, 4.4, 4.5;
Технічного опису виробника на продукцію щодо вогнегасної здатності класів пожеж:
13В (горіння рідких речовин, модельне вогнище 0,41 м²)
С (горіння газоподібних речовин)
Е (пожежі пов'язані з горінням електроустановок)
5F (горіння рослинних жирів, модельне вогнище по EN-3 ч. 7)

Виробник продукції
Изготовитель продукции

Фірма Shaanxi J&R Fire Fighting Co., Ltd. (Китай),
No 65, Keji 2nd Road, Gaoxin District, Xi'an, Shaanxi 710075, China

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ТОВ «АДЕКСІМ-ТРЕЙД»,
04070, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 23, кв. 28, код ЄДРПОУ 36472468.
Доручення виробника від 28.11.2013 № б/н

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Продукція, що виробляється серійно з 24.01.2014 до 23.01.2015.
Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності.
Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;
№ UA.P.166, № UA.PN.166 від 25.07.2011

На підставі
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 20.01.2014 № 10С/НЛПБ
випробувальної лабораторії ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки»
(атестат акредитації № 2Н688 дієний до 04.06.2018)

Заст. Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис ініціали, прізвище

V.I. Приймаченко
ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 443821